

# 小型湯沸器をお持ちのお客さまへのお願い

小型湯沸器は換気を十分に行ってください。不十分な場合は一酸化炭素中毒になるおそれがあり、死亡事故につながる可能性があります。

## 換気をお願い

小型湯沸器をお使いのときは必ず換気をしてください。

お願い

### ●小型湯沸器ご使用時のお願い



必ず換気扇をまわすか、窓を開けて換気をしてください。

台所など屋内に取付けられている小型湯沸器を十分な換気をせずにご使用になりますと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒を起こす恐れがあります。ご使用になるときは、換気扇やレンジフードのファンを回すか窓を開けて換気をしてください。

## 火が消えたら

換気が十分でも使用中に火が消える場合は、不完全燃焼している恐れがあります。

ご連絡  
ください



換気が十分でも使用中に火が消える場合は、不完全燃焼している恐れがあります。

すぐに使用を中止して、お買い上げ店、またはガス事業者にご連絡ください。

下記の現象が現れた場合は、継続して使用すると不完全燃焼による一酸化炭素中毒の恐れがあり、大変危険です。  
ただちに使用を中止してください。

- ご使用中、火が消える場合（安全装置が作動している可能性があります）
- 前板の塗装がすすで黒く変色した場合
- その他、ご使用中に不快な臭い、炎のあふれ、機器本体の異常な過熱などがある場合



# 危険です! おやめください。

小型湯沸器のこんな使い方は大変危険です。絶対におやめください。

危険です!!  
**おやめ  
ください**



ホースを延長して浴槽、洗濯機への給湯、洗髪やシャワーなどには使わないでください。不完全燃焼の原因となり大変危険です。絶対におやめください。

## お風呂を沸かしているときや、シャワーの使用中は換気扇を使用しないでください。



- 排気筒(煙突)式風呂釜を使用している時、小型湯沸器を使用して換気扇を回していると排気が浴室内に逆流して一酸化炭素中毒を起こす場合があります。
- 給気口、換気口がふさがっていると浴室内の空気が不足して一酸化炭素中毒を起こす場合があります。給気口がないときには、浴室の窓やドアを開けてご使用ください。

不完全燃焼警報機能付き ガス漏れ警報器の設置をおすすめします。

### おすすめ

- ガス漏れや不完全燃焼を、ランプと警報音でお知らせします。火災が発生したときにお知らせする機能をつけた複合型もあります。有効期限(5年)がきたら、お取り替えが必要です。(ガスの種類によっては、不完全燃焼警報器とガス漏れ警報器をそれぞれ設置する必要があります。)

